

إلى السيد مدير المدرسة العليا للفلاحة مقرن

الموضوع: تقرير حول وضعية كاميرات المراقبة الى تاريخ 2026/0/09

إني الممضي أسفله : طارق العوني محلل بالمدرسة العليا للفلاحة مقرن  
يشرفني أن أعلمكم أنه إلى تاريخ اليوم لم تقم الشركة بإعادة جميع كاميرات المراقبة  
إلى ما كانت عليه سابقا في مدة عطلتي المرضية .

غير انها تسببت في الاتي :

عن تعطل بعض كاميرات المراقبة ( كاميرا 8 dortoir ) مفتوحة و ملفات بقاعة الشبكة ،



وكذلك وجود إخلالات تقنية حيث هناك قص للكابلات ولصقها بطريقة غير احترافية مما أنتج تقطعه



باسباب الرياح وبشهادة الحارس للباب الاستثنائي .

كما تبين عدم غلق ( boîte B80 ) والتي بداخلها محول كهربائي V 12 للكاميرا PTZ المعدة لواجهة

المدرسة وقد تعرضت للأمطار (انظر الصورة المرافقة ) مما أنتج تعطيلها مما أضررنا الى إعادة

تركيزها - ( الصورة المرافقة (2) دليل اعادة ضبطها من طرف العامل المختص في الكهرباء)



وبالنسبة لجدول الأشغال المذكورة والغير منجزة ولا تلزمنا :

Configuration REST NVR -1

Changement RJ45 QUANTITE 1 PAS 10 -2

وعليه، أحيطكم علمًا بهذا الوضع لتكونوا على دراية تامة، وهذا بمعاينة السيد الكاتب العام للمؤسسة.

وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام

طارق العوني